



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

г. Белгород,
ул. Студенческая, д. 18. 3-й этаж, каб. 13.
(место составления акта)

"08" мая 2019 г.
(дата составления акта)

13 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя № БЗ/259-1144

По адресам: 309757, Белгородская обл., Ровеньской район, с. Харьковское, ул. Центральная, д. 53.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23.04.2019 г. № БЗ/259-1144 «О проведении внеплановой выездной проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Харьковская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области», была проведена внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Харьковская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области» (сокращенное наименование МБОУ «Харьковская средняя общеобразовательная школа») место нахождения: 309757, Белгородская обл., Ровеньской район, с. Харьковское, ул. Центральная, д. 53, с целью проверки выполнения ранее выданного предписания № БЗ/259-5541 от 21.12.2018.

Продолжительность проверки:

06.05.2019г. с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. продолжительность 5 час.

07.05.2019г. с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. продолжительность 6 час.

08.06.2019г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. продолжительность 4 час.

Наименование и место нахождения опасного производственного объекта (далее ОПО):

Рег. №	Наименование ОПО	место нахождения ОПО
А06-06245-0001	Сеть газопотребления (Харьковской средней школы)	309757, Белгородская обл., Ровеньской район, с. Харьковское, ул. Центральная, д. 53

Дата и время проведения проверки:

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/15 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 29.04.2019 года в 10-00 директор МБОУ «Харьковская средняя общеобразовательная школа» Мороз Наталья Александровна.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Кучма Олег Владимирович - государственный инспектор отдела по надзору за объектами газораспределения и газопотребления по Белгородской области;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Харьковская средняя общеобразовательная школа» Мороз Наталья Александровна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Харьковская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области» эксплуатирует следующий опасный производственный объект: сеть газопотребления (Харьковской средней школы) рег. № А06-06245-0001.

В период проведения проверки с 06.05.2019 г. по 08.05.2019 г. документов, подтверждающих консервацию, ликвидацию, прекращения осуществления эксплуатации опасного производственного объекта от Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Харьковская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области» не поступало, опасный производственный объект действующий.

Нарушения, указанные в пунктах №№ 1-4 предписания № БЗ/259 – 5541 от 21.12.2019 года устранены, что подтверждается:

1. П.1. В организации не в полном объеме осуществляется производственный контроль в части: не разработаны планы работ по осуществлению производственного контроля; не проводятся целевые и комплексные проверки состояния промышленной безопасности – устранено, (копия плана, копии актов проведения проверок).
2. П.2. Отсутствует разработанный и утвержденный план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте – устранено, (копия титульного листа плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО).
3. П.3. Не проводится обучение работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте – устранено, (копия журнала проведения обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте).
4. П.4. Непроведена экспертиза промышленной безопасности техническим устройствам применяемых на опасном производственном объекте (сеть газопотребления (Харьковской средней школы) рег. № А06-06245-0001), фактический срок службы которых превышает 20 лет: не проведена экспертиза промышленной безопасности ГРУ с регуляторами давления РДНК-400 – устранено, (копия листов экспертизы промышленной безопасности).

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, с указанием характера нарушений и лиц, допустивших нарушения): **не выявлено**

последний лист акта

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **нет**

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлено**

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлено**

В ходе проведения проверки для проведения фотографирования было использовано техническое устройство: фотоаппарат не применялся
(наименование и модель технического устройства)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

А.М.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Копия титульного листа плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО – 1 лист, копия журнала проведения обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте – 2 листа, копия плана, копии актов проведения проверок – 3 листа, копия листов заключения экспертизы промышленной безопасности – 3 листа.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор отдела по надзору за объектами газораспределения и газопотребления по Белгородской области

О.В. Кучма

О.В. Кучма

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МБОУ «Харьковская средняя общеобразовательная школа» Мороз Наталья Александровна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«08» мая 2019 г.

А.М.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

