



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

г. Белгород, ул. Студенческая, 18, каб. № 13
(место составления акта)

"21" декабря 2018 г.
(дата составления акта)

13 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя N БЗ/259-5541

По адресу/адресам: 309757, Белгородская область, Ровеньской район, с. Харьковское, ул. Центральная, 53.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27.11.2018 г. № БЗ/259-5541 «О проведении плановой выездной проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Харьковская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области», проведена плановая выездная проверка, в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Харьковская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области», (сокращенное наименование МБОУ «Харьковская средняя общеобразовательная школа», место нахождения: 309757, Белгородская область, Ровеньской район, с. Харьковское, ул. Центральная, 53.

с 11 час. 00 мин. 17.12.2018 г. по 13 час. 00 мин. 21.12.2018 г.

17.12.2018г. с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. продолжительность 5 часов.
18.12.2018г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. продолжительность 8 часов.
19.12.2018г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. продолжительность 8 часов.
20.12.2018г. с 12 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. продолжительность 3 часа.
21.12.2018г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. продолжительность 4 часа.

Наименование опасного производственного объекта: Сеть газопотребления (Харьковской средней школы) рег. № А06-06245-0001 дата регистрации 07.09.2006 года.

Место нахождения опасных производственных объектов:

Общая продолжительность проверки:

5 дней/28 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а) : директор МБОУ «Харьковская средняя общеобразовательная школа» Мороз Наталья Александровна
04.12.2018 года 11-00

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор отдела по надзору за объектами газораспределения и газопотребления по Белгородской области Кучма Олег Владимирович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Харьковская средняя общеобразовательная школа» Мороз Наталья Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Опасный производственный объект зарегистрирован в государственном реестре опасных производственных объектов (свидетельство о регистрации № А06-06245-0001 от 07.09.2006 г.). Имеется лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов № ЭВ-06-001821 от 06.11.2007 г. Опасный производственный объект застрахован (страховой полис № JUGX 11854357792000 от 29.11.2018 года, срок действия по 29.11.2019г.).

Директор МБОУ «Харьковская средняя общеобразовательная школа» обучена и аттестована на знание устройства и безопасной эксплуатации ОПО. Персонал обслуживающий ОПО аттестован.

Исполнительная документация ведется в соответствии с требованиями норм и правил. На предприятие эксплуатируется ОПО (Сеть газопотребления (Харьковской средней школы)) рег. № А06-06245-0001). Исполнительная документация по безопасной эксплуатации ОПО ведется в соответствии с требованиями действующего законодательства. Должностные и производственные инструкции разработаны на основании типовых, утверждены руководителем. Техническое обслуживание и ремонт оборудования, входящего в состав сети газопотребления проводится согласно имеющегося контракта на техническое, аварийно – диспетчерское обслуживание и ремонт сети газопотребления № 70-В/РГС-18 от 24.01.2018 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Харьковская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области» эксплуатирует следующий опасный производственный объект: Сеть газопотребления (Харьковской средней школы). В период проведения проверки с 17.12.2018 г. по 21.12.2018 г. документов, подтверждающих консервацию, ликвидацию, прекращения осуществления эксплуатации опасных производственных объектов от Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Харьковская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области» не поступало, опасный производственный объект действующий.

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, с указанием характера нарушений и лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа, его номер; номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1.	В организации не в полном объеме осуществляется производственный контроль в части: - не разработаны планы работ по осуществлению производственного контроля; - не проводятся целевые и комплексные проверки состояния промышленной безопасности;	ч.1, ст.9; ч.1, ст.11 Федерального закона ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Принят Государственной Думой 20.06.1997 года.; п. 11, п.п б,в Правил организации и осуществления производственного	Директор МБОУ «Харьковская средняя общеобразовательная школа» Мороз Наталья Александровна

		контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. Утверждены постановлением Правительства РФ от 10.03.1999г. № 263	
2.	Отсутствует разработанный и утвержденный план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте.	ч.2 ст.10 Федерального закона Ф3-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Принят Государственной Думой 20.06.1997 года.	Директор МБОУ «Харьковская средняя общеобразовательная школа» Мороз Наталья Александровна
3	Не проводится обучение работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	ч.1 ст.10 Федерального закона Ф3-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Принят Государственной Думой 20.06.1997 года.	Директор МБОУ «Харьковская средняя общеобразовательная школа» Мороз Наталья Александровна
4	Непроведена экспертиза промышленной безопасности техническим устройствам применяемых на опасном производственном объекте (сеть газопотребления (Харьковской средней школы) рег. № А06-06245-0001), фактический срок службы которых превышает 20 лет: непроведена экспертиза промышленной безопасности ГРУ с регуляторами давления РДНК-400	ч.2 ст.7 Федерального закона Ф3-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Принят Государственной Думой 20.06.1997 года.	Директор МБОУ «Харьковская средняя общеобразовательная школа» Мороз Наталья Александровна

Ответственность за данные нарушения согласно должностной инструкции директора МБОУ «Харьковская средняя общеобразовательная школа» раздел 2 п.31 несет директор.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____ нет _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____ нет _____

нарушений не выявлено _____ выявлено _____

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № БЗ/259-5541 от 21.12.2018 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела по надзору за объектами газораспределения и газопотребления по Белгородской области



Кучма Олег Владимирович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями

получил(а): директор МБОУ «Харьковская средняя общеобразовательная школа» Мороз

Наталья Александровна *Мороз Н.А.*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"21" 12 2018 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)